

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3
Tel. (067) 253-01-60 w. *1168

GK 6630

OPINIA NR 60/2013

Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: **Wybudowanie przepustów P1 oraz P2 służących do odprowadzenia części wód deszczowych miasta Czarnków do rzeki Noteć**

Przepust P1: działka nr 130, obręb 0001 Czarnków, arkusz 4, gm. Miasta Czarnków oraz przepust P2: działka nr 25, obręb 0001, arkusz 1, gm. Miasta Czarnków

dla: **Gmina Miasta Czarnków**
adres: **ul. Pi.Wolności 6**
64-700 Czarnków

na zlecenie z dnia: **2013-02-15** znak: **b/z**
Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2013-02-18**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Opiniuje Pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

ob.Czarnków, ul.rzeka Noteć, gm:Miasta Czarnków
godła map:402.434.1031,402.434.1013

Uwagi i zalecenia:

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmian.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38,poz.455)
- Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.- Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu R.D.G. w Chodzieży:

*- wykonać zachowując warunki techniczne przebudowy Nr TS.17-5000-104961/12 z dnia 27.06.2012 (w załącz.)

- przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów

- w miejscach zbliżeń z siecią gazową zachować normatywne odległości (Dz.U. nr 97 z dn.11.09.2001. poz.1055)

- szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociągów należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego.

- przed rozpoczęciem robót, celem uniknięcia ewentualnych kolizji oraz nadzorowania prac w pobliżu sieci gazowej, należy powiadomić WSG Sp. z o.o. O/ZG w Poznaniu

REJON DYSTRYBUCJI GAZU Chodzież-Czarnków, ul. Kościuszki 35, 64-800 Chodzież

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Pile:

- bez uwag

Urząd Miasta Czarnków:

- uzgodniono bez uwag

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

- decyzja nr OKI-522/II/32/2012 z dnia 02.08.2012r. (w załącz.)

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie :

- uzgodniono