

05. 10. 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
  - PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
  - fax /67/ 255 -82-36
  - e-mail [psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)
  - Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
  - fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
  - e-mail Działu/ Oddziału [higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)
- ul. Zamkowa 8  
64-700 Czarnków  
<http://psse-czarnkow.pl>

oryginał/kopia

URZĄD MIASTA CZARNKÓW

ON.HK-420/W/15/150

Czarnków 15.10.2015 r.

dnia 20. PAŹ. 2015

L.dz. 7760 zał.

Znak sprawy

podpis

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czarnkowie :  
nr sprawozdań z badań : 1412,1413,1414/W/15 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby  
Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych  
sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 05.10.15, z wodociągu publicznego w Czarnkowie  
w następujących punktach:


1412/W/15 –sieć, Czarnków, ul. Rolna przedszkole, punkt za wodomierzem

1413/W/15 –sieć Czarnków, ul. Wroniecka przedszkole, punkt za wodomierzem

1414/W/15 –sieć Czarnków, Oś. Parkowe, punkt za wodomierzem

stwierdza, że w badanym zakresie woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z  
29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417, z późn. zm.)  
wyjątkiem punktu na ul. Rolnej w przedszkolu gdzie stwierdzono ponadwyższą mętność: 1,5 FNU  
(wartość dopuszczalna 1 FNU)

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.**

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
  
(mgr Beata Kościelna)

Zał. spr. z badań nr 1412,1413,1414/W/15

Otrzymują:

1. Miejska Kanalizacja i Wodociągi w Czarnkowie ul. Gdańska 48.

2. Urząd Miasta w Czarnkowie

3.a/a

A.S.

08.7032.8.2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

Telefony:

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| - informacja o numerach wewnętrznych | /67/ 255-22-40   |   |
| - PPIS w Czarnkowie                  | /67/ 255-27-60   |   |
| - fax                                | /67/ 255-82-36   | ul.Zamkowa 8  |
| - e-mail                             | <a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>                     | 64-700 Czarnków   |
| - Sekcja Higieny Komunalnej          | /67/ 255-22-40   |   |
| - fax Działu/ Oddziału               | /67/ 255-82-36   | <a href="http://psse-czarnkow.pl">http://psse-czarnkow.pl</a> |
| - e-mail Działu/ Oddziału            | <a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a> |   |

oryginał/ kopia

ON.HK-420/ 11- 4/15

Czarnków 23.07.2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Czarnkowie** : nr sprawozdań z badań : **987,988/W/15** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 07.07.15, z wodociągu publicznego w Czarnkowie w następujących punktach:

- 987/W/15 –sieć, Czarnków, ul.Zamkowa 8 PSSE, punkt za wodomierzem
- 988/W/15 –sieć Czarnków, Szpital Powiatowy, punkt za wodomierzem

stwierdza, że w badanym zakresie woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417, z późn. zm.)

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Zał. spr. z badań nr 987,988/W/15

Otrzymują:

- 1.Miejska Kanalizacja i Wodociągi w Czarnkowie ul.Gdańska 48.
2. Urząd Miasta w Czarnkowie
- 3.a/a

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
*[Signature]*  
(mgr Beata Kościelska)

URZĄD MIASTA CZARNKÓW

WPLYNĘŁO

A.S.

dnia 06. SIE. 2015  
L.dz. 5838 zał. ....  
Znak sprawy .....  
podpis .....

Strona 1 z 1

OŚ. 4032. P. 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach  
wewnętrznych

/67/ 255-22-40

- PPIS w Czarnkowie

/67/ 255-27-60

- fax

/67/ 255 -82-36

- e-mail

[psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)

ul.Zamkowa 8

64-700 Czarnków

- Sekcja Higieny Komunalnej

/67/ 255-22-40

- fax Działu/ Oddziału

/67/ 255 -82-36

<http://psse-czarnkow.pl>

- e-mail Działu/ Oddziału

[higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)

oryginał/ kopia

ON.HK-420/ 11- 2/15

Czarnków 20.03. 2015 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Czarnkowie** :  
nr sprawozdań z badań : **344, 345/W/15** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej  
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy niżej wymienionych  
sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 16.03.15, z wodociągu publicznego w **Czarnkowie**  
w następujących punktach:

**344/W/15** –sieć, Czarnków, Oś. Parkowe, przedszkole, punkt za wodomierzem

**345/W/15** –sieć Czarnków, ul. Wroniecka, przedszkole, punkt za wodomierzem

stwierdza, że w **badanym zakresie woda spełnia** wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z  
29.03.2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417, z późn. zm.)

**Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
*[Podpis]*  
(mgr Beata Kościelna)

Zał. spr. z badań nr 344,345/W/15

Otrzymują:

1. Miejska Kanalizacja i Wodociągi w Czarnkowie ul.Gdańska 48.

2. Urząd Miasta w Czarnkowie

3.a/a

A.S.

URZĄD MIASTA CZARNKÓW  
WPEŁNYŁO

dnia 04. MAJ. 2015

L.dz. 3388 zal. ....

Znak sprawy .....

podpis .....

Strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE

05. 7032. 8. 2015

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /67/ 255-22-40
- PPIS w Czarnkowie /67/ 255-27-60
- fax /67/ 255 -82-36
- e-mail [psse.czarnkow@pis.gov.pl](mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl)
- Sekcja Higieny Komunalnej /67/ 255-22-40
- fax Działu/ Oddziału /67/ 255 -82-36
- e-mail Działu/ Oddziału [higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl)

ul.Zamkowa 8  
64-700 Czarnków

[www.psse-czarnkow.pis.pl](http://www.psse-czarnkow.pis.pl)

URZĄD MIASTA CZARNKÓW

oryginał / kopia

WPLYNEŁO

ON.HK- 466/3-3/100/15

26. MAR. 2015

Czarnków, 27.03.2015r.

L.dz. 2498 zał. 05

Znak sprawy 27.03.2015

podpis

DECYZJA

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263 z późn. zm. ) w związku z § 2 i § 14 ust 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.), art.104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

na podstawie sprawozdań z badań nr 96,97,98/W/15 z dnia 02.02.15, 112/W/15 z dnia 06.02.15 oraz 187/2015 z dnia 13.02.15 próbek wody pobranej w dniu 27.01.15 i 02.02.15 z wodociągu publicznego w Czarnkowie

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Czarnkowie

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach z badań laboratoryjnych nr 96,97,98/W/15 z dnia 02.02.15, 112/W/15 z dnia 06.02.15 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Pile oraz 187/2015 z dnia 13.02.15 wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Poznaniu stwierdza, że w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie postanowił jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie ul. Zamkowa 8 w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Otrzymują:

1/ Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp.z o.o. , Czarnków ul.Gdańska 48

2/ Urząd Miasta w Czarnkowie

a/a

AS



Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Czarnkowie  
(mgr Beata Kościelcka)