



Czarnków, 14.03.2016r.

Nr TI.271.3.2016

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Docieplenie obiektu OSiR - budynek basenowy” numer ogłoszenia: 48776 - 2016

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego p.n.: „Docieplenie obiektu OSiR - budynek basenowy”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odp. 1. Elewację należy ocieplić płytami styropianowymi o gr. 10 cm EPS-045.

Odp.2 i 4. Praca ma być wykonana zgodnie ze sztuką a więc farbę należy zeszkrobać.

Odp. 3. W rogach pomieszczeń w ścianach bocznych otwory wentylacyjne – kratki łazienkowe.

Odp. 5. Potwierdzamy konieczność zabudowy rur. Prosimy jednak o odstąpienie od konieczności wykonania dodatkowego przedmiaru, iż są to minimalne ilości a przedłuży to bardzo procedurę i czas na którym nam zależy. Potencjalny wykonawca może zapoznać się podczas wizji lokalnej.

Odp. 6. Potwierdzamy, fragmenty ścian konstrukcyjnych wystających poza lico muru NIE PODLEGAJĄ ociepleniu.

Odp. 7. Instalacja cieplna nie podlega zabudowie.

Odp.8. Jeżeli Zleceniodawca uzna, że trzeba przenieść elementy instalacji elektrycznej dokona tego we własnym zakresie. Jeżeli chodzi jednak tylko o wyłączniki świetlne to Wykonawca powinien wykonać stosowną wnetkę.

Odp. 9. Otwory należy zamurować w całości bez luksferów, bloczkami lub cegłą.

Odp. 10. Należy „wejść” w grunt – styropian zagłębiony w polbruk.

W załączeniu zapytania wykonawcy oraz poprawiony przedmiar robót uwzględniający treść odpowiedzi.

z poważaniem

**z up. BURMISTRZA**

*Grzegorz Kaźmierczak*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Pl. Wolności 6  
64-700 Czarnków  
tel. +4867 255 28 01  
fax +48 67 255 26 77  
um@czarnkow.pl