

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	http://psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

ON.HK.4200.8.2019.11

oryginał/ kopia
Czarnków, sierpień 2019 r.

**Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o.
64-700 Czarnków ul. Gdańska 48**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, przekazuje sprawozdania z badań prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych z wodociągu publicznego w Czarnkowie, w dniu 15.07.2019 r., w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Próby pobrano w trzech następujących punktach:

1017/W/19- sieć Czarnków, ul. Przemysłowa 2 – stołówka;

1018/W/19- sieć Czarnków, ul. Zamkowa 8- PSSE, zaplecze socjalne;

1019/W/19- sieć Osuch, Zakłady Mięsne „Dolina Noteci”.

Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej zawartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy sprawozdania z badań nr: SB/67270/06/2019, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, wykonanych SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, próby wody pobranej w dniu 21.06.2019 r. przez pracownika laboratorium, w rurowni stacji uzdatniania wody w Czarnkowie,

nie stwierdza przekroczeń dopuszczalnej zawartości badanych parametrów.

Wszystkie próby spełniają, w badanym zakresie, wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

zał. 1017, 1018, 1019/W/19

Do wiadomości

1. **Urząd Miasta Czarnków**
2. a/a

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Beata Kościeliska;
Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w
Czarnkowie
Data: 2019.08.06 12:46:35 CEST

KR

niepodlega

