

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CZARNKOWIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	<a href="mailto:psse.czarnkow@pis.gov.pl">psse.czarnkow@pis.gov.pl</a>	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	<a href="http://www.psse-czarnkow.pl">www.psse-czarnkow.pl</a>
- e-mail Działu/ Oddziału	<a href="mailto:higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl">higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl</a>	

ON.HK.4200.1.2019.11

oryginał/ kopia  
Czarnków, dn.....2019 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Czarnkowie**, nr sprawozdania z badań **SB/106683/09/2019**, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, próby wody pobranej w dniu 20.09.2019 r., przez pracownika laboratorium, w stacji uzdatniania wody w Czarnkowie- rurownia, wyjście na sieć, woda uzdatniona,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przeznaczona do spożycia przez ludzi, **odbiega** od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na podwyższoną zawartość manganu w wodzie podawanej do sieci, która wyniosła 64,1 µg/l, przy wartości wymaganej 50 µg/l .

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak należy podjąć działania w celu wyjaśnienia przyczyny i doprowadzenia tego parametru do wartości zgodnej z wymaganiami.

**Otrzymują:**

1. Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. 64-700 Czarnków
2. Urząd Miejski Czarnków
3. a/a

Signature Not Verified

Określone przez Beata Kościelska;  
Państwowy Powiatowy Insp. Sanit. w Czarnkowie  
Data: 2019.10.23 14:30:59 CEST

AS