

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	ul.Zamkowa 8
- Sekcja Higieny Komunalnej	/67/ 255-22-40	64-700 Czarnków
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	www.psse-czarnkow.pl

ON.HK.4200.1.2019.11

oryginał/ kopia
Czarnków, dn.....2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Czarnkowie**,
nr sprawozdania z badań **SB/117357/10/2019**, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, wg ustalonego harmonogramu, w ramach własnej kontroli wewnętrznej, próby wody pobranej w dniu 23.10.2019 r., przez pracownika laboratorium, w stacji uzdatniania wody w Czarnkowie- rurownia, wyjście na sieć, woda uzdatniona,

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, przeznaczona do spożycia przez ludzi, **odbiega** od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na podwyższoną zawartość manganu w wodzie podawanej do sieci, która wyniosła 79,1 µg/l, przy wartości wymaganej 50 µg/l .

Stwierdzona niezgodność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, jednak należy podjąć działania w celu wyjaśnienia przyczyny i doprowadzenia tego parametru do wartości zgodnej z wymaganiami.

Otrzymują:

1. Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. 64-700 Czarnków ul. Gdańska 48
2. Urząd Miejski Czarnków
3. a/a

AS

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Beata
Kościelską, Państwowy Powiatowy
Insp. Sanit. w Czarnkowie
Data: 2019.11.11 12:25:13 CET

wiepodlega

POLECA
MIAJĄC WAM DOSTĘP
NIEPODLEGŁE



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE