



Czarnków 23.11.2017r.

Nr TI.271.15.2017

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum (aktualnie Szkoły Podstawowej nr 2) przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie” numer ogłoszenia: 614890-N-2017

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1**

1. Zamawiający załączył do SIWZ wzór harmonogramu. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawców już na etapie składania ofert złożenia wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo- finansowego robót?
2. W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie przez okres ok. 1,5 roku a Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania nie częściej niż raz na kwartał, wymusza to na Wykonawcy zaangażowanie dużych środków finansowych. Proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający zweryfikuje sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy.
3. Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca prosi o wskazanie, czy podczas realizacji zamówienia zaistnieje konieczność zabezpieczenia ścian wykopów ze względu na brak możliwości skarpowania urobku oraz bliskość istniejących budynków.
4. Czy w ofercie należy uwzględnić koszty mediów (prąd, woda) na czas budowy?
5. Czy Zamawiający udostępni na czas realizacji zamówienia zaplecze sanitarne (dostęp do toalet, pomieszczenia socjalne, itp.).

**Odpowiedzi na zapytanie nr 1**

**Ad.1** Na etapie oferty nie wymaga się złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Złożenie tego dokumentu jest wymagane przed podpisaniem umowy od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

**Ad.2** Zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia nie przewiduje się weryfikacji sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy.

**Ad.3** Podczas realizacji zamówienia należy zabezpieczać ściany wykopów. Wynika to bezpośrednio z norm budowlanych i przepisów BHP ze względu na głębokość wykopów jak i bliskości istniejących budynków. Ponadto w opisie do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu branża konstrukcyjna zawarty jest zapis: „Wykopy poniżej 1,0m należy wykonać w oszalowaniu”. Proszę również zwrócić uwagę na zalecenia zawarte w opisie do projektu branży konstrukcyjnej, a w szczególności na następujące: „Ze względu na różnice poziomów posadowienia, pomiędzy projektowanym a istniejącymi obiektami, pod istniejące fundamenty należy wykonać podbicie w postaci palowania – kolumn iniekcyjnych typu Jet Grouting.”

**Ad.4** Tak należy uwzględnić te koszty w ofercie. Istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia tych mediów ze szkoły, po uzgodnieniu i zawarciu umowy z dyrekcją szkoły.

**Ad.5** Nie ma możliwości udostępnienia zaplecza sanitarnego. Wykonawca musi zorganizować je we własnym zakresie.

z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Strugała*

Pl. Wolności 6  
64-700 Czarnków  
tel. +4867 255 28 01  
fax +48 67 255 26 77  
um@czarnkow.pl

www.czarnkow.pl