



Czarnków 05.03.2017r.

Nr TI.271.5.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Remont placu przyszkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.Wronieckiej 30 w Czarnkowie” numer ogłoszenia: 520382-N-2018

Niniejszym, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z otrzymaniem zapytań, dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że łączna długość odwodnienia liniowego zliczona wg projektu wynosi $10,3+9,0+9,0+5,5+1+5,3+13,8=53,9$ mb i taką długość należy przyjąć do wyceny, a nie długość podaną w poz. 15 przedmiaru 45,9.

Proszę również o potwierdzenie, że użyta w dokumentacji nazwa ACO nie wskazuje na producenta ACO Polska..

Odpowiedzi na zapytanie nr 1

Długość odwodnienia liniowego proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową tj. **53,9 m**. Użycie w dokumentacji nazwy ACO nie miało na celu wskazania producenta. Odwodnienie liniowe należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych o przekroju $b=13/h=16$ cm z rusztem żeliwnym na ławie betonowej – producenta wg wyboru Wykonawcy pod warunkiem spełnienia norm określonych w dokumentacji projektowej i STWiOR.

z poważaniem

BUKMIETRZ
Franciszek Strugała