
 instalacja c.o. - zasilanie
 instalacja c.o. - powrót
 OA odpowietrznik automatyczny

- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizję w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali
- wszystkie podejścia pod grzejniki z rur stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowiedzieć poprzez automatyczny odpowiednik zainstalowany przy najwyższej zlokalizowanej grzejniku

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione