



LEGENDA:
— instalacja c.o. - zasilanie
- - - instalacja c.o. - powrót
OA odpowietznik automatyczny

UWAGA:
- przewody prowadzone w pomieszczeniach, w których będą przebywać dzieci: sale lekcyjne i gimnastyczne, WC, szatnie, korytarze należy obudować płytą g-k, z wyjątkiem szatni nr 0.29 gdzie przewody należy prowadzić bez obudowy
- należy wykonać rewizje w obudowie przewodów. W salach lekcyjnych należy wykonać min. 2 rewizje w każdej sali.
- wszystkie podejścia pod grzejniki z ruru stalowych o średnicy DN15
- każdy pion należy odpowietrzyć poprzez automatyczny odpowietznik zainstalowany przy najwyższym grzejniku

INWESTYCJA:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czarnkowie ul. Wroniecka 30 64-700 Czarnków			
INWESTOR:	Gmina Miasta Czarnków Pl. Wolności 6 64-700 Czarnków			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obsługi Inwestycji EMIKON Ilona Cybel Pianówka 51, 64-700 Czarnków tel. 509 914 051				
	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTUJĄCY	inż. Paweł Kopacz	SANITARNA	WKP0364/PODS11	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Marta Metzger			
STADIUM:	Projekt budowlano-wykonawczy			
TYTUŁ RYSUNKU:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - OBIEG II CZ.1			
NR PROJEKTU:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	
0302	02.2016 r.	1:100	S5	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione				